

Fiche de référence

RÉSEAU DE CHALEUR



Réseau de chaleur

Commune de Monoblet (30)

Cascade de 2 chaudières HDG Compact
130 kW

Caractéristiques du bâtiment :

- Création d'un réseau de chaleur, en remplacement d'une chaufferie au fioul, pour alimenter logements, bibliothèque et salles associatives de la commune.
- Surface de 834 m² à chauffer sans production d'eau chaude sanitaire

Caractéristiques de la chaufferie :

- Installation en cascade de 2 chaudières à bois déchiqueté HDG Compact de 65 kW chacune avec ballon tampon de 2500 litres
- Stockage du bois déchiqueté dans un silo d'une capacité de 31 m³ avec double désileur de 3,5 m de diamètre. Remplissage du silo par camion benne.
- Consommation annuelle en bois déchiqueté estimée à 270 MAP
- Mise en service en 2021

